



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, д. 14

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Тамбовская область, г. Тамбов, бул. Энтузиастов, д. 1 «3», 51-00-44,

gpn_tmb_okt@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 54/1 от 26.05.2022 г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Тамбовскому областному государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» (г. Тамбов ул. Самарская д.9)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Тамбовской области, майора внутренней службы Муравьева Сергея Николаевича
№ 54 от «05» мая 2022 года.

в период с «17» мая 2022 г. по «26» мая 2022 г.

Старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Тамбову Тамбовской области управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тамбовской области капитаном внутренней службы Фроловой Наталией
Александровной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
структурным подразделением Архипова Светлана Николаевна; заместитель по АХР
Воскресенская Галина Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Обеспечить хранение на объекте защиты технической документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР)	20.02.2023 г.	
2	Обеспечить работоспособное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	п. 54 ППР	20.02.2023 г.	
3	Чердачное помещение объекта защиты оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации согласно действующему законодательству с обязательным хранением на объекте защиты проектной, технической документации на системы противопожарной защиты, результаты пусконаладочных испытаний	ст. 4 ФЗ №123 Федерального закона от 25.04.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123), п. 4.4; 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системам пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» ; п. 54 ППР	20.02.2023 г.	
4	Привести системы противопожарной защиты в соответствие с разработанным проектом	п. 54 ППР	20.02.2023 г.	
5	В отдельных помещениях объекта защита (кабинет директора, подсобное помещение спортивного зала, учительская, раздевалка) расположить датчики автоматической пожарной сигнализации под перекрытием	ст.4 ФЗ №123; п.13.3. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	20.02.2023 г.	

6	Обозначить светильники эвакуационного (аварийного) освещения, с целью отличия их от светильников рабочего освещения	п.37 ППР		
7	Предоставить расчёт необходимого количества огнетушителей в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара	п. 397 ППР	20.02.2023 г.	
8	Осуществить учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Обеспечить наличие паспортов на первичные средства пожаротушения (огнетушители).	п. 60 ППР	20.02.2023 г.	
9	Обработать деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным покрытием, с хранением на объекте защиты необходимой документации о проделанной работе (нормативная, техническая документация; акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия)	п. 13 ППР	20.02.2023 г.	
10	Освободить пути эвакуации от посторонних предметов (помещение столовой, левое крыло запасной выход)	п. 27 «б» ППР	20.02.2023 г.	
11	Запретить хранение под лестничным маршем (1 этаж левое крыло) мебели и других горючих материалов	п. 16 «к» ППР	20.02.2023 г.	
12	Запретить в подвальном помещении хранение посторонних вещей	п. 16 «б» ППР	20.02.2023 г.	
13	Запретить в подвальном помещении эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 «в» ППР	20.02.2023 г.	
14	В подвальных помещениях технологические отверстия заделать негорючими материалами	п. 15 ППР	20.02.2023 г.	
15	На дверях, ведущих в подвальное помещение, разместить информацию	п. 18 ППР	20.02.2023 г.	

	о месте хранения ключей			
16	Запретить на первом этаже возле запасного выхода (правое крыло) эксплуатацию проводки с видимыми нарушениями изоляции	п. 35 «а» ППР	20.02.2023 г.	
17	Выполнить отделку путей эвакуации декоративно-отделочными материалами с учётом требований пожарной безопасности к применению строительных материалов	таблица 28 ст.134 ФЗ №123; п. 25 ППР	20.02.2023 г.	
18	Запретить в кабинете заведующего хозяйством эксплуатацию электрической проводки по горючему основанию	п. 35 «з» ППР	20.02.2023 г.	
19	Внести записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности	п. 30 ППР	20.02.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор И.И.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ТОНД и ПР по г. Тамбову
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
капитан внутренней службы Фролова Наталия Александровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0D4D9A1F1FC4F69ACA02DD25A30CA495CE154467
Владелец: Фролова Наталия Александровна
Действителен с 01 июля 2021 до 01 ноября 2022

(подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в соответствии со статьей 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

